



## Utslipp til hav fra Langøya pr. november 2015



I november ble det pumpet 60.851 m<sup>3</sup> med rensert vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 509.555 m<sup>3</sup>. Nedbørsmengden i november var 89 mm som er 8 mm under normalen på 97 mm. Dette gir 56.515 m<sup>3</sup> oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2015 akkumulert pr. november vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.

