




Utslipp til hav fra Langøya pr. september 2015




I september ble det pumpet 45.195 m³ med rensert vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 394.726 m³. Nedbørsmengden i september var 311 mm som er 211 mm over normalen på 100 mm. Dette gir 197.485 m³ oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2015 akkumulert pr. september vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.



■ Utslipp	3,43	2,09	2,75
■ Utslippstillatelse	50	15	15



■ Utslipp	23490
■ Utslippstillatelse	73000