




Utslipp til hav fra Langøya pr. november 2014



I november ble det pumpet 73.474 m³ med rensert vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2014 er det pumpet 573.167 m³. Nedbørsmengden i november var 123 mm som er 26 mm over normalen på 97 mm. Dette gir 78.105 m³ oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannreanseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2014 akkumulert pr. november vises i vedlagte grafer. For parameterne PFOS, PFOA og 6:2 FTS er det ikke påvist utslipp.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.