




Utslipp til hav fra Langøya pr. september 2014



I september ble det pumpet 58.446 m³ med renset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2014 er det pumpet 414.328 m³ fra Langøya. Nedbørmengden i september var 53 mm som er 47 mm under normalen på 100 mm. Dette gir 33.655 m³ oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2014 akkumulert pr. september vises i vedlagte grafer. For parameterne PFOS, PFOA og 6:2 FTS er det ikke påvist utslipp.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.