




## Utslipp til hav fra Langøya pr. desember 2016




Det ble ikke pumpet vann fra Langøya til Holmestrandsfjorden i desember. Nedbørsmengden i desember var 23 mm som er 45 mm under normalen på 68 mm. Dette gir 14.605 m<sup>3</sup> oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Akkumulert utslipp for 2016 pr. desember vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.



■ Utslipp	1,37	1,37	1,99
■ Utslippstillatelse	50	15	15



■ Utslipp	24059
■ Utslippstillatelse	73000