




Utslipp til hav fra Langøya pr. mai 2015




I mai ble det pumpet 35.932 m³ med rensert vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 324.198 m³. Nedbørsmengden i mai var 148 mm som er 84 mm over normalen på 64 mm. Dette gir 93.980 m³ oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2015 akkumulert pr. mai vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.



■ Utslipp	1,22	0,97	1,16
■ Utslippstillatelse	50	15	15



■ Utslipp	12016
■ Utslippstillatelse	73000