




Utslipp til hav fra Langøya pr. oktober 2015




I oktober ble det pumpet 53.978 m³ med rensset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 448.704 m³. Nedbørsmengden i oktober var 8 mm som er 106 mm under normalen på 114 mm. Dette gir 5080 m³ oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2015 akkumulert pr. oktober vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.



■ Utslipp	4,03	2,51	3,33
■ Utslippstillatelse	50	15	15



■ Utslipp	28690
■ Utslippstillatelse	73000