




Utslipp til hav fra Langøya pr. februar 2016




I februar ble det pumpet 29.226 m³ med rensert vann til Holmestrandsfjorden. Nedbørsmengden i februar var 53 mm som er 5 mm over normalen på 48 mm. Dette gir 33.655 m³ oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2016 akkumulert pr. februar vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.



■ Utslipp	0,49	0,49	0,66
■ Utslippstillatelse	50	15	15



■ Utslipp	6197
■ Utslippstillatelse	73000