




Utslipp til hav fra Langøya pr. mars 2016




I mars ble det pumpet 63.305 m³ med rensset vann til Holmestrandsfjorden. Nedbørsmengden i mars var 70 mm som er 10 mm over normalen på 60 mm. Dette gir 44.450 m³ oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2016 akkumulert pr. mars vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.



■ Utslipp	0,70	0,70	0,99
■ Utslippstillatelse	50	15	15



■ Utslipp	11824
■ Utslippstillatelse	73000