

Utslipp til hav fra Langøya pr. september 2018

Det ble pumpet 27.432 m³ rensert vann fra Langøya til Holmestrandsfjorden i september. Nedbørsmengden i september var 113 mm som er 13 mm over normalen på 100 mm. Dette gir 62.715 m³ oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannreanseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2018 akkumulert pr. september vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.



