


Utslipp til hav fra Langøya pr. oktober 2018

Det ble pumpet 61.292 m³ rensert vann fra Langøya til Holmestrandsfjorden i oktober. Nedbørsmengden i oktober var 45 mm som er 69 mm under normalen på 114 mm. Dette gir 24.975 m³ oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.


Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2018 akkumulert pr. oktober vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.






Utslippsmengde, g/år



Utslippsmengde, g/år



Utslippsmengde, kg/år

