

Utslipp til hav fra Langøya pr. juni 2019

Det ble pumpet 26.576 m³ rensert vann fra Langøya til Holmestrandsfjorden i juni. Nedbørsmengden i juni var 95 mm som er 36 mm over normalen på 59 mm. Dette gir 52.725 m³ oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2019 akkumulert pr. juni vises i vedlagte grafer.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.



